

事故トラブル集計表(令和6年度)

発生日	事故トラブル内容	原因・問題点	指定管理者の 対応状況・改善策等
4月	該当なし		
5月	該当なし		
6月	該当なし		
7月	入口ゲートバー接触 事故 (7月26日)	臨時業務員の誘導案内ミスによって後退した車両が、入口ゲートバーに接触しゲートバーボックスを破損。	当該利用者には誘導ミスについてすぐさま謝罪をし、併せて三菱プレジジョンにすぐさま仮復旧の手配をして業務には支障なし。
8月	出口浮島縁石への 接触事故 (8月14日)	出口浮島の縁石にホイールキャップが接触した。	すぐさま業務員が現場確認をし、業務自体に支障がないことを確認した。
9月	職場内秩序びん乱	業務員AとBは、当日、入出庫口近くで誘導に当たっていたが、誘導の仕方での齟齬があり、口論となった。	加害社員は懲戒解雇 全社員に綱紀保持通知を発出 営業に支障なし。
10月	該当なし		
11月	該当なし		
12月	場内の柱への接触 事故 (12月31日)	B1の車室にバックで入庫する際に、D18の柱及び泡消火設備パイプに接触	直ちに業務員が現場確認をし、泡消火パイプについての修繕発注依頼をした。 なお、営業に支障なし。
1月	該当なし		
2月	該当なし		
3月	該当なし		