

施設補修実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
4月24日	硬貨選別機修繕	硬貨搬送ゴムの劣化が原因。交換を行った。	グローリー株式会社	50,166円
5月1日	紙幣計算機修繕	経年劣化による紙幣搬送ローラーの故障が原因。交換を行った。	グローリー株式会社	50,166円
6月26日	超音波センサー交換	車両感知の超音波センサーが故障し、車室の車両を認識しなくなつたため交換を行つた。	三菱プレシジョン㈱	61,452円
7月	該当なし			32,400円
		平成27年6月計		32,400円
8月3日	監視カメラ修繕	地下1階車路監視カメラのコントロール回路の故障により修繕を実施。(7/22より施工)	ビクターサービスエンジニアリング㈱	0円
8月12日	足洗場水栓修繕	地下1階足洗い場の手押し式水栓のカラン故障により交換を実施。	(株)加藤工務店	22,140円
9月15日	エレベーター引戸修繕	地上部エレベーターホール引戸が劣化により故障したため修繕を実施。	文化シャッター㈱	60,372円
10月6日	煙感知器交換	場内4箇所の劣化した煙感知器の交換を行つた	三洋装備㈱	14,040円
10月26日	エレベーター引戸修繕	先月修繕箇所の部品交換を行い、稼働状況は良好となつた。	文化シャッター㈱	70,200円
11月10日	女子トイレ詰まり解消 工事	女子トイレ詰まりの直営解消不可により業者委託により解消を行つた。	(株)加藤工務店	199,800円
12月14日	無停電电源装置バッテリー交換	駐車場管制装置の管理PCの無停電电源装置のバッテリー交換を実施。	三菱プレシジョン㈱	15,552円
12月17日	真空掃除機部品交換	真空清掃機(業務用清掃機)の動作不良のため、部品交換を実施。	(株)蔵王産業	64,800円
1月	該当なし	平成27年12月計		3,575円
2月	該当なし	平成28年1月計		68,375円
3月2日	女子トイレ	鍵の修繕を実施。	有限会社アーキアシスト	0円
		平成28年2月計		12,960円
		平成28年3月計		12,960円