

施設補修実施集計表(令和6年度)

実施日	名称	補 修 内 容	施工業者	金額
4月17日	LED改修工事	地下1階トイレ及び斜路の照明をLED照明に改修工事を行った。	愛和電気	2,927,000円
4月24日	階段照明修繕	D階段照明が点かなくなったため、制御盤内の配線の修繕を行った。	愛和電気	55,000円
令和6年度4月計				2,927,000円
5月28日	女子トイレタンク内の応急修繕	女子トイレのタンク内で水漏れが生じていたため、水漏れ箇所の応急的な修繕をし使用可能とした。 (本復旧はパーツ入荷の都合上6/6)	自社	0円
令和6年度5月計				0円
6月6日	女子トイレタンク内の修繕	5月28日に応急修繕をした女子トイレのタンク内の水漏れについて、パーツが入荷したことにより本復旧した。	自社	0円
6月25日	床タイルの割れ修繕	E階段地下2階の床のタイルが割れていたため、同様のタイルを入手して修繕した。	自社	0円
令和6年度6月計				0円
7月4、31日	排煙設備の修繕	消防排煙設備(No101.104.113.128.208)の開閉機能の調査及び修繕を実施した。	三洋装備	97,000円
7月21日	山側エレベーターセンサー交換	山側エレベーターセンサーが動作不良を起こしたため、交換修繕を実施した。	ALSOK	0円
7月30日	洗面所の手洗い水栓修繕	手洗い場の自動水栓不良箇所を電池交換修繕した。	自社	0円
令和6年度7月計				97,000円
7月31日 8月1日	排煙設備の一部修繕	排煙ロラッチ部の交換修繕(4か所)を実施した。	三洋装備	220,000円
7月31日 8月1日	排気機械室内の一部補修工事	B1階江の島側排気機械室のダクト内風向板の補修工事を実施した。	三洋装備	49,500円
7月31日 8月1日	排気機械室内の一部補修工事	B1階江の島側排気機械室のガラスクロス貼付け補修工事を実施した。	三洋装備	30,000円
8月7日	監視カメラ設備の修繕	監視カメラ(入口2番カメラ、車路1の6番カメラ)の修繕を実施した。	VSエンジニアリング	70,500円
8月13日	看板の修繕	案内看板のネジがサビにより劣化していたため、ステンレスねじに交換修繕を実施した。	自社	0円
8月15日	安全ポールの修繕	B1階ロータリーの身障者トイレ側の安全ポールが劣化していたため、新しいものと交換修繕を実施した。	自社	0円
令和6年度8月計				370,000円
9月2日	入口ゲートバーボックスの修繕	入口ゲートバーへの車接触によるバーボックス破損の完全復旧修繕を実施した(7/26仮復旧済)。	三菱	124,000円
9月5、6日	床タイルの割れ修繕	C階段の床タイルの一部に割れが生じていたため、同等のタイルを調達し修繕を実施した。	自社	0円
令和6年度9月計				124,000円
10月15日	床タイルの割れ修繕	A階段の床タイルの一部に割れが生じていたため、同等のタイルを調達し修繕を実施した。	自社	0円
10月15日	フランス落としの修繕	B,C階段のフランス落としに不具合があったため、調整修繕を実施した。	自社	0円
10月15日	エレベーター押し釦部品交換修繕	エレベーター1号機(海側)の押し釦に不具合が発生したため交換修繕を実施した。	日立ビルシステム	9,960円
10月18日	送・排風機Vベルト交換修繕	劣化による交換を推奨された送・排風機のVベルトについて、交換修繕(調整含む)を実施した。	三洋装備	660,000円
10月29日	ループコイルの再埋設工事	地下2階から地下1階へのスロープ部のループコイルの再埋設工事を実施した。	三菱	320,000円
令和6年度10月計				989,960円

施設補修実施集計表(令和6年度)

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
11月5日	防潮板フランス落し時の修繕	C、E階段の防潮板のフランス落しに不具合があったため、調整及び修繕を実施した。	自社	0円
11月5日	トイレの水漏れ修繕	多目的トイレ内に設置してある洗面台の蛇口から水漏れがあったためパッキン等の交換修繕を実施した。	自社	0円
11月19日	誘導標識の絶縁不要対策工事	地下1階の出口誘導標識が放電していたため、絶縁不要対策工事を実施した。	愛和電気	26,000円
11月21日	照明スイッチの修繕	D階段中扉に設置してある照明スイッチに不具合があったため修繕を実施した。	自社	0円
11月21日	中扉フランス落し時の修繕	D階段中扉のフランス落しに不具合があったため、調整及び修繕を実施した。	自社	0円
令和6年度11月計				26,000円
12月26日	B1女子トイレの鍵交換修繕	女子トイレの個室スライドの鍵に不具合があったため、パーツの交換修繕を実施した。	自社	0円
令和6年度12月計				0円
1月9日 1月23日	トイレ内ベビーチェア取替修繕	トイレ内に設置してあるベビーチェアに経年劣化がみられたため、新品のベビーチェアを調達し、取替修繕を実施した。	自社	0円
1月14日	トイレのスライド鍵の修繕	地下1階の女子個室トイレのスライド鍵に不具合があったため、新品の鍵を調達し、取替修繕を実施した。	自社	0円
1月23日	地下1階の一部LED化改修工事	地下1階のロータリー及び斜路におけるLED化(確認漏れ部分の4ヶ所)改修工事を実施した。	愛和電気	127,000円
令和6年度1月計				127,000円
2月6日	中扉のフランス落とし修繕	B階段中扉のフランス落としに不具合があったため、調整及び修繕を実施した。	自社	0円
2月7日	LED灯の点検補修	C階段のLED灯に点灯不具合があったため、システム照明器具の点検を兼ねて補修を実施した。	自社	0円
2月20日	場内の排水トラップ等の修繕	場内排水系統の清掃をした際の指摘事項である排水トラップの割れについて、交換修繕を実施した。	オリエント総業	150,000円
令和6年度2月計				150,000円
	特になし			0円
令和6年度3月計				0円